

**GASCADE Gastransport GmbH**  
**Ungeplante / tatsächliche Unterbrechungen**

Stand: 10.04.2019

Bezeichnung Netzpunkt	Fließrichtung	Start	Ende	Dauer der Unterbrechung [Std.]	Unterbrechung FZK [kWh]	Unterbrechung DZK [kWh]	Unterbrechung unterbrechbarer Kapazität [kWh]	Begründung
<b>2018</b>								
Eynatten (8950)	Ausspeisung	14.12.2018	14.12.2018	1	-	-	3.371	
Bunde (1632)	Ausspeisung	25.07.2018	25.07.2018	8	-	-	3.999.984	
Bunde (1632)	Ausspeisung	20.07.2018	20.07.2018	16	-	-	16	
Bunde (1632)	Ausspeisung	19.07.2018	19.07.2018	7	-	-	2.392	
Mallnow (6800)	Einspeisung	01.07.2018	01.07.2018	2	-	-	1.052.708	
Bunde (1632)	Ausspeisung	12.04.2018	12.04.2018	5	-	-	1.080	
Eynatten (8950)	Ausspeisung	08.03.2018	08.03.2018	11	-	-	1.014.827	
Lampertheim IV (1VLA)	Ausspeisung	02.03.2018	02.03.2018	4	-	-	389.780	
Lampertheim IV (1VLA)	Ausspeisung	01.03.2018	01.03.2018	2	-	-	1.202.800	
Lampertheim IV (1VLA)	Ausspeisung	28.02.2018	28.02.2018	10	-	-	7.680.000	
Lampertheim IV (1VLA)	Ausspeisung	25.02.2018	25.02.2018	21	-	-	2.969.400	
Lampertheim IV (1VLA)	Ausspeisung	23.02.2018	23.02.2018	11	-	-	4.942.415	
Bunde (1632)	Ausspeisung	23.02.2018	23.02.2018	3	-	-	324.390	
Bunde (1632)	Ausspeisung	22.02.2018	22.02.2018	24	-	-	8.769.207	
Eynatten (8950)	Ausspeisung	21.02.2018	21.02.2018	20	-	-	5.607.659	
Lampertheim IV (1VLA)	Ausspeisung	13.02.2018	13.02.2018	6	-	-	2.673.001	
Eynatten (8950)	Ausspeisung	08.02.2018	08.02.2018	24	-	-	4.945.233	
Eynatten (8950)	Ausspeisung	07.02.2018	07.02.2018	22	-	-	4.386.815	
Eynatten (8950)	Ausspeisung	06.02.2018	06.02.2018	16	-	-	3.386.743	
Eynatten (8950)	Ausspeisung	05.02.2018	05.02.2018	17	-	-	3.830.084	
Bunde (1632)	Ausspeisung	04.01.2018	04.01.2018	4	-	-	1.092.239	
<b>2017</b>								
Bunde (1632)	Ausspeisung	24.12.2017	24.12.2017	3	-	-	79.618	
Eynatten (8950)	Ausspeisung	19.12.2017	20.12.2017	18	-	-	30.107.754	
Eynatten (8950)	Ausspeisung	14.12.2017	14.12.2017	1	-	-	3.371	
Bunde (1632)	Ausspeisung	12.12.2017	13.12.2017	21	-	-	13.966.020	
Bunde (1632)	Ausspeisung	11.12.2017	12.12.2017	19	-	-	7.284.560	
Bunde (1632)	Ausspeisung	10.12.2017	10.12.2017	4	-	-	3.298.751	
Bunde (1632)	Ausspeisung	09.12.2017	09.12.2017	4	-	-	4.118.119	
Eynatten (8950)	Ausspeisung	08.12.2017	08.12.2017	7	-	-	4.677.378	
Eynatten (8950)	Ausspeisung	01.12.2017	01.12.2017	13	-	-	4.444.108	
Eynatten (8950)	Ausspeisung	30.11.2017	30.11.2017	10	-	-	5.646.533	
<b>2016</b>								

**GASCADE Gastransport GmbH**  
**Ungeplante / tatsächliche Unterbrechungen**

Stand: 10.04.2019

Bezeichnung Netzpunkt	Fließrichtung	Start	Ende	Dauer der Unterbrechung [Std.]	Unterbrechung FZK [kWh]	Unterbrechung DZK [kWh]	Unterbrechung unterbrechbarer Kapazität [kWh]	Begründung
Eynatten (8950)	Ausspeisung	05.12.2016	06.12.2016	12	-	-	11.636.415	
Mallnow (6800)	Einspeisung	01.07.2016	01.07.2016	2	-	-	4.350.000	
<b>2015</b>								
Jemgum I (1BMA)	Einspeisung, Ausspeisung	13.08.2015, 6:00 Uhr	14.08.2015, 6:00 Uhr	24	18.050.000	-	-	Instandhaltung im Netz mit Rückwirkung, Gastransport wird nach "Können und Vermögen" erfüllt
Mallnow (6800)	Einspeisung	11.08.2015	12.08.2015	13	72.202.227	85.905.165	7.568.457	Verdichterausfall
Mallnow (6800)	Einspeisung	07.08.2015	08.08.2015	6	-	13.200.006	-	Verdichterausfall
Lampertheim IV (1VLA)	Ausspeisung	13.02.2015	14.02.2015	24	-	-	13.813.272	Verdichterausfall
<b>2014</b>								
Mallnow (6800)	Einspeisung	25.01.2014	26.01.2014	25	190.763.870	-	56.062.500	Verdichterausfall
Mallnow (6800)	Einspeisung	08.01.2014	09.01.2014	16	88.585.410	-	-	Verdichterstationsausfall
<b>2013</b>								
Mallnow (6800)	Einspeisung	09.10.2013	10.10.2013	16	8.470.672	-	-	Verdichterausfall
Mallnow (6800)	Einspeisung	08.10.2013	08.10.2013	3	32.269.738	-	-	Verdichterausfall
Mallnow (6800)	Einspeisung	15.04.2013	17.04.2013	45	524.954.850	-	-	Verdichterausfall

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und unter Haftungsausschluss der GASCADE Gastransport GmbH.